СПЕЦИФІКАЦІЯ

Позиція	Найменування та технічна характеристика	Тип, марка позначення документа, опит.листа	Код,обладнання виробу, матеріалу	Завод виготовлювач	Од. вим.	Кількість	Маса одиниці	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ОБЛАДНАННЯ							
1	Бойлер електричний 1,5кВт	100л			шт	2		
2	Вентилятор витяжний електричний				шт	3		
	ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ				шт	1		
3	Шафа ввідно-облікова, навісного виконання, IP 31	ШВО			шт	1		
	на вводі автоматичний вимикач 50А 380В				шт	1		
	Лічильник прямого включення 380В	NIK 2301 АП2 60А		НІК-Електроніка	шт	1		
	на фідерах автоматичний вимикач 10А 220В				шт	4		
	автоматичний вимикач 16А, 220В				шт	4		
	диференційний вимикач 220В, Ір=20А				шт	5		
	КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ							
4	Кабель з мідними жилами перетином 3х1,5	ВВП 3х1,5мм2		Південкабель	м.п.	350		
5	Кабель з мідними жилами перетином 3х2,5	ВВП 3х2,5мм2		Південкабель	м.п.	280		
6	Кабель з мідними жилами перетином 4х10	ВВГ 4х10мм2		Південкабель	м.п.	5		
	ОБЛАДНАННЯ СВІТЛОТЕХНІЧНЕ							
7	Світильник люмінісцентний	ЛПО 2х36			шт	4		
8	Лампа люмінісцентна	F36			шт	8		
9	Стартер 220 Вт				шт	8		
10	Світильник	Rondo			шт	37		
11	Лампа енергозберігаюча	220В 15Вт			шт	37		
12	Світильник аварійний	"ВИХІД"			шт	1		

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. №

Зм.	К-ть	Арк.	№док.	Підпис	Дата

ПК-1362/3 ЕО.С

ст. Київ-Волинський. Влаштування 3-го мансардного поверху будівлі ЕЧК по вул. Миру, 24.

ПЛАН МЕРЕЖ ОСВІТЛЕННЯ 3-го ПОВЕРХУ	Стадія	Аркуш	Аркушів
	РП	1	2

Нач. ПКВ	Ходаківський		
Розробив	Гурманчук В.І.		
Н.контроль	Домненко В.І.		

Специфікація

Проектно - кошторисний відділ ВП "Коростенське БМЕУ"