

Відомість робочих креслень

Аркуш	Найменування	Примітка
1	Загальні дані	
2	Опалення. План 3-го поверху.	
3	Опалення. Схема системи опалення.	

Відомість документів, на які посилаються і які додаються.

Позначення	Найменування	Примітка
	Документи на які посилаються.	
5.904-1	Деталі кріплення повітроводів.	
5.904-1	Клапани зворотнього загального користування.	
	Документи, що додаються.	
1362/3 ВК.С	Специфікація обладнання, виробів та матеріалів.	3 арк.

Таблиця тепловитрат.

№ приміщення	Найменування	Об'єм м3	t C	Тепловитрати кВт	Примітка
1	Кімната відпочинку.	28,29	20	2,8	
1	Кімната відпочинку.	29,65	20	3,0	2 кім.
1	Кімната відпочинку.	30,46	20	3,0	
1	Кімната відпочинку.	27,42	20	2,7	
1	Кімната відпочинку.	26,69	20	2,7	
1	Кімната відпочинку.	25,47	20	2,5	
2	Загальний коридор.	52,8	16	5,2	
3	Кухня-їдальня.	13,55	20	1,3	
4	Сходовва клітка.	10,9	16	1,1	
5	Санвузол чоловічий.	13,05	25	1,3	
6	Санвузол жіничий.	13,05	25	1,3	

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Проект опалення розроблений на підставі завдання замовника, архітектурно-будівельного та технологічного завдань, відповідно ДБН В.2.5-67:2013 "Опалення, вентиляція та кондиціювання", СНиП 2.09.04-87, ГОСТ 12.1.005-88.

Проек розроблений у зв'язку з влаштуванням 3-го масардного поверху будівлі ЕЧК ст. Київ-Волинський вул. Миру 24.

Розрахункова температура зовнішнього повітря для проєтування опалення прийнята -22"С.

параметри внутрішнього повітря приміщень прийняті відповідно ДБН В.2.5-67:2013, СНиП 2.09.04-87, ГОСТ 12.1.005-88 та технологічног завдання.

Джерело теплопостачання - є існуюча міська мережа теплопостачання. На опалення побутових приміщень і приміщень для обслуговування технологічного процесу та масардного поверху дільниці ЕЧК ст. Київ-Волинський теплоносій-вода 95-70"С. В якості нагрівальних приладів 3-го поверху прийняті радіатори заводу "Більшовик" Пресс, 1 та 2 поверхи існуючі чавуні радиатори МС -140. Біля кожного опалювальног приладу встановлюється клапани відсікаючі. Трубопроводи системи опалення прийняті системи WIRSDO труби із шитого поліетилену РЕХ-а і прокладені по стінам під гіпсокартоном. Трубопроводи системи теплопостачання виконати з електрозварних труб ГОСТ 10704-91, пофарбувати олійною фарбою за 2 рази.Випуск повітря передбачити верхніх точках системи і на приборах опалення через крани "Маєвського".

Монтаж системи опалення вести відповідно СНиП 3.05.01-85 Робочі креслення виконані відповідно діючим нормам, правилам та стандартам.

						ПК-1362/3 ОВ			
						ст. Київ-Волинський. Влаштування 3-го мансардного поверху будівлі ЕЧК по вул. Миру, 24.			
Зм.	К-ть	Арк.	№док.	Підпис	Дата				
						Опалення.		Стадія	Аркуш
								ОВ	1
									3
Нач. ПКВ	Ходаківський					Загальні вказівки		Проектно - кошторисний відділ ВП Коростенське БМЕУ	
Креслив	Домненко В.І.								
Н. Контроль	Стогодюк В.П.								